

Wasserstatistik Monat Juni 2026

Quellwasserdaten

Ertrag	Ø l/min	Ø m3/Tag	m3/Monat
Sebletenquelle	50	72	2'145
Schürlibodenquelle	115	165	4'957
Katzenstegquelle	644	928	27'838

Chemische Eigenschaften	Sauerstoff %Sättigung	Nitrat mg/l	Calcium gelöst mg/l	Magnesium gelöst mg/l	pH-Wert	Gesamthärte °fH
Sebletenquelle	96.0	8.17	91.0	4.3	7.44	24.5
Schürlibodenquelle	96.7	8.02	100.1	3.5	7.49	26.4
Katzenstegquelle	97.7	7.26	71.8	2.4	7.61	18.9
Grundwasser	81.9	11.0	94.9	4.2	7.31	25.4

Messungen vom 21.04.2026

Die chemischen Messungen werden jeweils in der ordentlichen Trinkwasseruntersuchung im Frühling durchgeführt

Verteilung und Temperatur		Temperatur °C
Sebletenquelle	Niederzone	12.65°
Schürlibodenquelle	Niederzone	11.24°
Katzenstegquelle	Ramiswil, Lindenmatt, Rieden, Passwang, Hoch-Niederzone und Bereten	9.39°
Grundwasser	Wird nur im Notfall genutzt	keine Messung

Verteilung und Temperatur vom 30.06.2026

Ohne Gewähr zur Bestimmung der Wassergesamthärte, da es je nach Situation zur Vermischung der Zonen kommen kann!

Bilanz

Vergleich	Ø l/min	Ø m3/Tag	m3/Monat
Quellwasserertrag	809	1'165	34'940
Wasserverbrauch	583	840	25'202
Quellwasserüberschuss	225	325	9'738

Quellwasserertrag: Gesamtertrag aller Quellen

Wasserverbrauch: Inklusive öffentliche Brunnen Mümliswil und Verluste gesamtes Netz. Exklusive öffentliche Brunnen Ramiswil

Niederschlagsmenge	mm/m2
Total im Monat	23.0

Die Messstation befindet sich auf dem Schulhaus Brühl

Wasserleitungsbrüche

Transport- oder Hauptleitung	0
Hausanschlussleitung	2

