

Wasserstatistik Monat Juli 2026

Quellwasserdaten

Ertrag	Ø l/min	Ø m3/Tag	m3/Monat
Sebletenquelle	24	35	1'092
Schürlibodenquelle	89	128	3'973
Katzenstegquelle	598	861	26'704

Chemische Eigenschaften	Sauerstoff %Sättigung	Nitrat mg/l	Calcium gelöst mg/l	Magnesium gelöst mg/l	pH-Wert	Gesamthärte °fH
Sebletenquelle	96.0	8.17	91.0	4.3	7.44	24.5
Schürlibodenquelle	96.7	8.02	100.1	3.5	7.49	26.4
Katzenstegquelle	97.7	7.26	71.8	2.4	7.61	18.9
Grundwasser	81.9	11.0	94.9	4.2	7.31	25.4

Messungen vom 21.04.2026

Die chemischen Messungen werden jeweils in der ordentlichen Trinkwasseruntersuchung im Frühling durchgeführt

Verteilung und Temperatur		Temperatur °C
Sebletenquelle	Niederzone	14.76°
Schürlibodenquelle	Niederzone	11.57°
Katzenstegquelle	Ramiswil, Lindenmatt, Rieden, Passwang, Hoch-Niederzone und Bereten	9.32°
Grundwasser	Wird nur im Notfall genutzt	keine Messung

Verteilung und Temperatur vom 31.07.2026

Ohne Gewähr zur Bestimmung der Wassergesamthärte, da es je nach Situation zur Vermischung der Zonen kommen kann!

Bilanz

Vergleich	Ø l/min	Ø m3/Tag	m3/Monat
Quellwasserertrag	712	1'025	31'769
Wasserverbrauch	590	850	26'341
Quellwasserüberschuss	122	175	5'428

Quellwasserertrag: Gesamtertrag aller Quellen

Wasserverbrauch: Inklusive öffentliche Brunnen Mümliswil und Verluste gesamtes Netz. Exklusive öffentliche Brunnen Ramiswil

Niederschlagsmenge	mm/m2
Total im Monat	35.8

Die Messstation befindet sich auf dem Schulhaus Brühl

Wasserleitungsbrüche

Transport- oder Hauptleitung	2
Hausanschlussleitung	2

